



МЧС РОССИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
Мелеузовский межрайонный отдел надзорной
деятельности и профилактической работы

УПРАВЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ул. Правды 15, г. Мелеуз, 453850
Телефон: (347) 64-3-34-97; Факс (347) 64-3-12-61
E-mail: ogpn-meleuz@mail.ru
Единый телефон доверия (347) 233-99-99
«08» декабря 2016 г. № 912-2-14-30

Заведующему МАДОУ
д/с №25 «Чайка»
Шлычковой О.А.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения

«08» декабря 2016 г.

г. Мелеуз
(город, село, район)

Я государственный инспектор г. Мелеуз, Мелеузовского, Зианчкринского и Кугарчинского районов по пожарному надзору ст. лейтенант внутренней службы Тагиров Денис Венерович
(указывается должность государственного инспектора, рассматривающего дело)

рассмотрев постановление № 54 по делу об административном правонарушении от «08» декабря 2016 г. и материалы по административному правонарушению в области пожарной безопасности в отношении заведующей МАДОУ д/с №25 «Чайка» Шлычковой О.А.

У С Т А Н О В И Л:

22» августа 2016 года по результатам плановой проверки на объекте защиты - в здании муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Детский сад №25 «Чайка» муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан расположенного по адресу: РБ, г. Мелеуз, ул. Смоленская, д. 192, являясь ответственным за соблюдение требований пожарной безопасности, нарушил(а) требования пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32, 11.16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) и частями 3 - 8 статьи 20.4 КоАП РФ, а именно

Вид нарушения требования пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены
Лица допущены к работе на объекте без прохождения пожарно-технического минимума.	Правила противопожарного режима в РФ п. 3
Двери складских помещений находящихся на кухне и на 2-ом этаже здания выполнены не противопожарными (двери подлежат обязательному подтверждению соответствия требований пожарной безопасности).	ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ ч.4 ст. 88 п.1,2,3
Руководитель организации не обеспечил наличие на дверях складских помещений обозначение категории по взрывопожарной и пожарной безопасности.	ППР в РФ п. 21
На кровле здания отсутствует контур заземления молниезащиты здания.	ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ п. 4 ч. 1 ст. 50, РД 34.21.122-87
В здании устройство выхода на чердак не соответствует размерами 0,6 х 0,8 м.	ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ ст. 4 п.3, ст.88 п.1,2,3, СП 1.13130.2009, п. 4.2.9, СНиП, 21-01-97* п. 8.4*

Подвал здания не оборудован системой АПС	ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ ст. 83. п.1, СП 5.13130.2009, приложение А10 табл А.1
Ширина марша лестницы, ведущей с 1-го этажа на 2-ой этаж менее 1,35 м и фактически составляет 1,18 м.	ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ ст. 4 п.3, ст. 53 п.1.,2, СП 1.13130.2009, п. 4.4.1 (а)
Группа №1	
Ширина эвакуационного выхода в свету из группы в раздевалку менее 1,2 м и фактически составляет 0,8 м.	ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ ст. 4 п.3, ст. 53 п.1.,2, СП 1.13130.2009, п. 5.2.14
Ширина эвакуационного выхода в свету из раздевалки в тамбур менее 1,2 м и фактически составляет 0,8 м.	ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ ст. 4 п.3, ст. 53 п.1.,2, СП 1.13130.2009, п. 5.2.14
Группа №2	
Ширина эвакуационного выхода в свету из группы в коридор менее 1,2 м и фактически составляет 0,68 м.	ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ ст. 4 п.3, ст. 53 п.1.,2, СП 1.13130.2009, п. 5.2.14
Ширина эвакуационного выхода в свету из группы в тамбур менее 1,2 м и фактически составляет 0,79 м.	ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ ст. 4 п.3, ст. 53 п.1.,2, СП 1.13130.2009, п. 5.2.14
Группа №3	
Ширина эвакуационного выхода в свету из группы в сторону коридора менее 1,2 м и фактически составляет 0,79 м.	ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ ст. 4 п.3, ст. 53 п.1.,2, СП 1.13130.2009, п. 5.2.14
Ширина эвакуационного выхода в свету из спальни в группу менее 1,2 м и фактически составляет 0,78 м.	ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ ст. 4 п.3, ст. 53 п.1.,2, СП 1.13130.2009, п. 5.2.14
Группа №4	
Ширина эвакуационного выхода в свету из раздевалки в коридор менее 1,2 м и фактически составляет 0,78 м.	ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ ст. 4 п.3, ст. 53 п.1.,2, СП 1.13130.2009, п. 5.2.14
Ширина эвакуационного выхода в свету из спальни в группу менее 1,2 м и фактически составляет 0,8 м.	ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ ст. 4 п.3, ст. 53 п.1.,2, СП 1.13130.2009, п. 5.2.14
Ширина эвакуационного выхода в свету из группы в раздевалку менее 1,2 м и фактически составляет 0,78 м.	ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ ст. 4 п.3, ст. 53 п.1.,2, СП 1.13130.2009, п. 5.2.14
Ширина эвакуационного пути в свету из группы в раздевалку менее 1,2 м и фактически составляет 0,79 м.	ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ ст. 4 п.3, ст. 53 п.1.,2, СП 1.13130.2009, п. 5.1.1.
Группа №5	
Ширина эвакуационного выхода в свету из группы в раздевалку менее 1,2 м и фактически составляет 0,78 м.	ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ ст. 4 п.3, ст. 53 п.1.,2, СП 1.13130.2009, п. 5.2.14
Ширина эвакуационного выхода в свету из помещения спальни в группу менее 1,2 м и фактически составляет 0,78 м.	ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ ст. 4 п.3, ст. 53 п.1.,2, СП 1.13130.2009, п. 5.2.14
Группа №6	
Ширина эвакуационного выхода в свету из раздевалки в группу менее 1,2 м и фактически составляет 0,79 м.	ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ ст. 4 п.3, ст. 53 п.1.,2, СП 1.13130.2009, п. 5.2.14
Ширина эвакуационного пути в свету из помещения спальни в раздевалку менее 1,2 м и фактически составляет 0,85 м.	ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ ст. 4 п.3, ст. 53 п.1.,2, СП 1.13130.2009, п. 5.1.1

Ширина эвакуационного выхода в свету из помещения спальни в группу менее 1,2 м и фактически составляет 0,8 м.

ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ ст. 4 п.3, ст. 53 п.1.,2, СП 1.13130.2009, п. 5.2.14

В соответствии с ч. 1 статьи 38 Закона № 69-ФЗ ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут, в частности, лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций, а также лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности.

По результатам рассмотрения административного дела установлены причины административного правонарушения и условия, способствовавшие его совершению, выразившиеся в виде действий или бездействию по несоблюдению требований пожарной безопасности.


На основании выше изложенного,

О Б Я З Ы В А Ю:

Принять меры по устранению выявленных нарушений. На основании части 2 статьи 29.13 КоАП РФ рассмотреть данное Представление и в течение 1 (одного) месяца со дня его получения сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему Представление (до 09.01.2017 г.)



В соответствии с ч. 2 ст. 29.13 КоАП РФ организации и должностные лица обязаны рассмотреть представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, в течение месяца со дня его получения и сообщить о принятых мерах должностному лицу, внесшему представление. На основании ст. 19.6 КоАП РФ непринятие по постановлению (представлению) органа (должностного лица), рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей.

В случае непринятия мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предупреждаю об административной ответственности в соответствии со статьей 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.


(подпись лица, вынесшего представление)

Д.В. Тагиров
(Ф.И.О. должностного лица)

Представление получил(а) _____

  
(подпись, Ф.И.О.)

« 28 » 12 2016 г.