

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России

(наименование территориального органа МЧС России)

по Республике Башкортостан

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного пожарного надзора)

ул. 8 Марта, д. 12/1, г. Уфа, 450005, телефон: (347) 252-59-52, e-mail: cancel@mchsrb.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Мелеузовский межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы,

РБ г. Мелеуз, ул. Правды д. 15

тел. 8(34764)31261, e-mail: ogpn-meleuz@mail.ru

Предписание № 174 / 1 / 1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению Детский сад № 25

"Чайка" Муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан

Заведующей МАДОУ Детский сад № 25 "Чайка" МР Мелеузовский район

Шлычковой Оксане Александровне

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения № 174 от 08.10.2019 года, главного государственного инспектора Мелеузовского, Кугарчинского и Зианчуринского районов РБ по пожарному надзору майора внутренней службы Гайсина Раиля Раяновича,

(наименование органа ГПН)

в период с 11 часов 00 минут 16 октября 2019 г. по 13 часов 00 минут 16 октября 2019 г. продолжительность 120 минут;

в период с 16 часов 00 минут 29 октября 2019 г. по 18 часов 00 минут 29 октября 2019 г. продолжительность 120 минут;

в период с 14 часов 00 минут 12 ноября 2019 г. по 15 часов 00 минут 12 ноября 2019 г. продолжительность – 60 минут;

государственным инспектором Мелеузовского, Кугарчинского и Зианчуринского районов РБ по пожарному надзору Султановым Русланом Рипатовичем проведена проверка в отношении объекта защиты – здание объекта дошкольного образования – Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 25 "Чайка" Муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан, расположенного по адресу: 453850, Республика Башкортостан, Мелеузовский район, г. Мелеуз, ул. Смоленская, д. 192

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Заведующей МАДОУ Детский сад № 25 "Чайка" МР Мелеузовский район Шлычковой Оксаной Александровной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполне
				ется

1	2	3	4	5 ние)
1.	Двери эвакуационных выходов (главный вход) не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. № 390.	01.11.2020	
2.	Дверь эвакуационного выхода с помещений пищеблока не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. № 390.	01.11.2020	
3.	В помещении спортивного зала допущена установка пожарных извещателей без защитной конструкции.	НПБ 88-2001 п. 12.25 В местах, где имеется опасность механического повреждения извещателя, должна быть предусмотрена защитная конструкция, не нарушающая его работоспособность и эффективность обнаружения загорания.	01.11.2020	
4.	На территории организации, не оборудованной внутренним противопожарным водопроводом и автоматическими установками пожаротушения, не предусмотрено оборудование пожарными щитами.	п.481. Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390	01.11.2020	
5.	Планы эвакуации выполнены не в соответствии с нормативными документами.	п. 7 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. № 390; ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ п. 3 ч.1 ст. 84, ГОСТ Р 12.2.143-2009 п.6.2.7, ГОСТ Р 12.4.026-2015 п. 8.1.8	01.11.2020	
6.	В проемах противопожарной двери помещения складского назначения, расположенном на 2-ом этаже, не организовано проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными	п. 22 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. № 390.	01.11.2020	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на

ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Мелеузовского,
Кугарчинского и Зианчуринского районов РБ по
пожарному надзору лейтенант внутренней службы
Султанов Руслан Ришатович

(должность, фамилия, имя, отчество государственного инспектора
по пожарному надзору)

“ 12 ” ноября 20 19 г.




(подпись)

М.Л.П.

Предписание для исполнения получил(а):
Заведующей МАДОУ Детский сад № 25 "Чайка" МР
Мелеузовский район Шлычкова Оксана Александровна

(должность, фамилия, имя отчество)



(подпись)

“ 12 ” ноября 20 19 г.